

OPDEplorer

User's Manual



INDEX

1	INTRODUZIONE.....	3
	INTRODUCTION	3
1.1	REQUISITI DI SISTEMA	3
	SYSTEM REQUIREMENTS	3
1.1.1	CONVERTITORE SERIALE BDF DIGITAL.....	3
	BDF DIGITAL SERIAL CONVERTER.....	3
2	GUIDA ALL'INTERFACCIA	4
	WORKING AREA GUIDE	4
2.1	MENU A TENDINA.....	5
	DROP DOWN MENU	5
2.2	TOOLBAR.....	5
	TOOLBARS	5
2.2.1	CONFIGURATOR TOOLBAR.....	5
	CONFIGURATOR TOOLBAR.....	5
2.2.2	VIEW TOOLBAR.....	6
	VIEW TOOLBAR.....	6
2.2.3	STATUS BAR.....	6
	STATUS BAR	6
2.3	AREA PROGETTI CARICATI (TREE).....	6
	LOADED PROJECTS AREA (TREE)	6
2.4	AREA PROGETTI DISPONIBILI	7
	AVAILABLE PROJECTS AREA	7
2.5	AREA SCANSIONE LINEA SERIALE RS485	7
	SERIAL LINE RS485 SCAN AREA	7
3	AVVIARE UNA SESSIONE DI LAVORO	8
	HOW TO START A WORK	8
	SESSION.....	8
3.1	APRIRE UN NUOVO PROGETTO.....	8
	OPEN A NEW PROJECT	8
3.2	SCANSIONE DELLA LINEA SERIALE	10
	SCAN OF THE SERIAL LINE.....	10
3.3	APRIRE UN PROGETTO ESISTENTE (FILE .TCN).....	11
	OPEN AN ALREADY EXISTING PROJECT	11
	(.TCN FILE).....	11
4	LAVORARE SUL PROGETTO	12
	WORK ON THE PROJECT	12
4.1	I PARAMETRI	13
	THE PARAMETERS.....	13
4.1.1	MODIFICA DEI PARAMETRI	13
	MODIFICATION OF PARAMETERS	13
4.1.2	RICERCA DI UN PARAMETRO.....	14
	PARAMETER SEARCH.....	14
4.1.3	SALVATAGGIO DEI PARAMETRI.....	14
	PARAMETERS SAVING.....	14
4.1.4	CONFRONTO TRA PARAMETRI	15
	PARAMETERS COMPARE	15
4.2	APPLICATIVO PLC.....	16
	PLC APPLICATION.....	16
4.2.1	SEZIONE DEGLI ALLARMI.....	17

ALARMS AREA.....	17
4.2.2 SEZIONE INPUT/OUTPUT	18
INPUT/OUTPUT AREA	18
4.2.3 GRAPHIC DISPLAY	19
GRAPHIC DISPLAY	19
4.3 SEZIONE RECIPES	20
RECIPES AREA	20
4.3.1 CREARE UNA NUOVA RECIPE	20
HOW TO CREATE A NEW RECIPE	20
4.3.2 IMPORTARE UNA RECIPE	20
HOW TO IMPORT A RECIPE	20
4.3.3 ESPORTARE UNA RECIPE	20
HOW TO EXPORT A RECIPE	20
4.3.4 PARAMETRI PERSONALIZZATI	20
CUSTOMIZED PARAMETERS	20
4.4 SALVARE IL PROGETTO	21
SAVE THE PROJECT	21
4.5 CARICARE UN PROGETTO IN UN DRIVE NUOVO	21
LOAD A PROJECT INTO A NEW DRIVE	21
4.6 LAVORARE SU PIÙ DRIVE CONTEMPORANEAMENTE	21
HOW TO WORK WITH MORE THAN ONE	21
DRIVE AT THE SAME TIME.....	21
5 AGGIORNAMENTO DEL SOTWARE (FIRMWARE + APPLICATIVO PLC) 23	
SOFTWARE UPDATE (FIRMWARE	23
+ PLC APPLICATION).....	23
5.1 AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE	23
FIRMWARE UPDATE	23
5.1.1 CATALOGO DEI FIRMWARE	24
FIRMWARE CATALOG	24
5.2 AGGIORNAMENTO DELL'APPLICATIVO PLC	24
PLC APPLICATION UPGRADE.....	24
6 REAL-TIME GRAPH.....	25
REAL-TIME GRAPH.....	25

1 INTRODUZIONE

L'OPDEplorer è un software di supervisione che permette di configurare e gestire i drive della serie OPDE e OPDEplus.

Le funzionalità principali dell'OPDEplorer (d'ora in poi chiamato solo "Explorer") sono:

- Comunicazione seriale con il drive (protocollo Modbus RS485);
- Lettura e scrittura dei parametri;
- Salvare un back-up del drive;
- Aggiornare il software del drive;
- Verificare lo stato del drive ed eseguire diagnostica.

L'Explorer è un tool gratuito a disposizione di tutti i nostri clienti. Visitate l'area download del nostro sito web www.bdfdigital.it per poterlo scaricare.

1.1 REQUISITI DI SISTEMA

- PC dotato di sistema operativo Windows 7 o superiore;
- Convertitore seriale USB-RS485 per connettere il drive al PC.

1.1.1 CONVERTITORE SERIALE BDF DIGITAL

BDF Digital fornisce su richiesta un proprio convertitore seriale USB-RS485 per la connessione del drive all'Explorer. A seconda della tipologia di drive in uso, sono disponibili i seguenti kit di comunicazione seriale:

- **374I00140V** – KIT solo convertitore (senza cavo);
- **374I00141V** – KIT convertitore + cavo D-SUB 9vie (per tutta la serie OPDE / OPDE plus);
- **374I00142V** – KIT convertitore + cavo RJ45 / 3vie (per la serie OPDEplus XS versione CM e MM);
- **374I00143V** – KIT convertitore + cavo RJ45 / RJ45 (per la serie OPDEplus XS versione CR e CM).

Nel caso in cui il PC non riesca a reperire automaticamente i driver necessari al funzionamento di questa periferica, visitate l'area download del nostro sito web www.bdfdigital.it per poterli scaricare.

INTRODUCTION

OPDEplorer is a supervisor software interface that allow to configure and manage the OPDE and OPDEplus series drives.

The main functions of OPDEplorer (from here onwards called "Explorer") are:

- Serial communication with the drive (Modbus RS485 protocol);
- Drive parameters reading and writing;
- Make a drive back-up;
- Upgrade the drive software;
- Check the drive state and make diagnostic.

The Explorer is a free tool available for all our customers. Please visit our website www.bdfdigital.it download area to discover it.

SYSTEM REQUIREMENTS

- PC Operating System: Windows 7 or superior;
- USB-RS485 serial converter to connect the drive to the PC.

BDF DIGITAL SERIAL CONVERTER

BDF Digital provide if request an own USB-RS485 serial converter to connect the drive to the Explorer. Depending of drive type, are available the following serial converter kit:

- **374I00140V** – KIT converter stand alone;
- **374I00141V** – KIT converter + D-SUB 9pin cable (all OPDE / OPDE plus series);
- **374I00142V** – KIT converter + RJ45 / 3vie cable (OPDEplus XS version CM and MM);
- **374I00143V** – KIT converter + RJ45 / RJ45 cable (OPDEplus XS version CR and CM).

If the PC can't download automatically the driver for this device, please visit our website www.bdfdigital.it download area to discover it.




2 GUIDA ALL'INTERFACCIA

WORKING AREA GUIDE

Dopo aver scaricato ed installato l'Explorer, all'avvio del programma viene sempre visualizzata la seguente schermata iniziale.

After the Explorer download and installation, at every program launch is shown the following starting page.



Le parti principali che compongono la schermata sono:

The main parts that define the page are:

1. Menu a tendina;
2. Toolbar a disposizione;
3. Area dei progetti caricati;
4. Area dei progetti disponibili;
5. Area per la scansione della linea seriale RS485.

1. Drop down menu;
2. Toolbars;
3. Loaded project area;
4. Available projects area;
5. Serial line RS485 scan area.

2.1 MENU A TENDINA

Il menu a tendina racchiude tutte le impostazioni e le funzioni dell'Explorer.

Le più rilevanti sono:

- Salvataggio e richiamo di un file di back-up (.TCN);
- Gestione della lingua;
- Visualizzazione in 3 livelli di riservatezza, per consentire un accesso limitato ai parametri;
- Esportazione del set di parametri in formato .txt;
- Pubblicazione di una comparazione dei parametri tra drive-progetto in formato .txt;
- Comparazione di parametri tra drive-progetto oppure progetto-progetto in real-time.

DROP DOWN MENU

The drop down menu contains all settings and functions of the Explorer.

The most relevant are:

- Saving and opening of a back-up file (.TCN);
- Language setting;
- 3 visualization levels to permit a reduced access to parameters;
- Export of parameters recipe in .txt format;
- Export a comparison of parameters in .txt format between a drive and a project;
- Comparison in real-time of parameters between a drive and a project or between two project.

2.2 TOOLBAR

Le toolbar racchiudono i comandi necessari ad eseguire le operazioni principali sul drive connesso.

In evidenza ci sono:

- Configurator toolbar;
- View toolbar;
- Status bar.

TOOLBARS


The toolbars contain the command to execute main operations in the drive.

The highlight toolbars are:

- Configurator toolbar;
- View toolbar;
- Status bar.


2.2.1 CONFIGURATOR TOOLBAR

CONFIGURATOR TOOLBAR




2.2.2 VIEW TOOLBAR

VIEW TOOLBAR



2.2.3 STATUS BAR

STATUS BAR



2.3 AREA PROGETTI CARICATI (TREE)

LOADED PROJECTS AREA (TREE)

Questa finestra chiamata "TREE" appartiene alla View toolbar ed è abilitata di default. In quest'area vengono visualizzati tutti i progetti caricati nella sessione di lavoro attuale.

Ad ogni drive connesso alla linea seriale viene associato un progetto, perciò in quest'area si vedranno tanti progetti quanti sono i drive connessi.

This window called "TREE" belongs to the View toolbar and is enabled as default setting. In this area are showed all projects loaded in the actual work session.

Each drive connected to the serial line have a related project so, in this area, are present as many project as drives.

2.4 AREA PROGETTI DISPONIBILI

In quest'area della schermata principale vengono elencati tutte le tipologie di progetto che vengono gestite dall'Explorer. I progetti presenti sono legati al modello di drive e al tipo di controllo presente a bordo.

ATTENZIONE: quando si apre un progetto con l'obiettivo di connettersi a un drive, il progetto selezionato DEVE essere coerente con la configurazione presente all'interno del drive stesso. In caso contrario l'Explorer notifica l'incoerenza mediante un avviso pop-up.

AVAILABLE PROJECTS AREA

In this area of the starting page are listed all project types that Explorer manages. The projects are referred to the model and the control type of the drives.

ATTENTION: when a project is selected in order to connect it with a drive, this project MUST be consistent with the configuration present into that drive. If not, the Explorer will notice it by a pop-up message.

Project Name	Version
HVAC_IM	18.0
HVAC_PMSM	28.0
OPDEplusUni	100.0
OPDEp_AFE	80.4
OPDEp_AutoTest	00.0
OPDEp_DcDc	90.1
OPDEp_IM	60.4
OPDEp_PMSM	1.4
OpenDrive Asynchronous	13.1
OpenDrive Brushless	23.1
OPDC	32.4
OpenDrive AFE	41.4
OpenDrive DcDc	50.3
OpenDrive Asynchronous Application	13.1
OpenDrive Brushless Application	23.1
OPDC application	32.4
OpenDrive AFE Application	41.4
OpenDrive DcDc Application	50.3
SmartGyro_IM	125.0
SmartGyro_PMSM	120.0
Smit_PMSM	70.0

Custom Projects

OPDEplus Projects

OPDE Projects

Custom Projects

2.5 AREA SCANSIONE LINEA SERIALE RS485

In quest'area della schermata principale è presente una funzione di scansione della linea seriale RS485 per individuare tutti i drive che vi sono connessi. E' possibile poi selezionare quali drive aggiungere al progetto, sia singolarmente che tutti assieme.

SERIAL LINE RS485 SCAN AREA

In this area of the starting page there is a serial line RS485 scan function to identify all connected drives. Then is possible to select one by one or all together the drives to add to the project.

Automatic scan

Advanced <<

Protocol: Modbus

Port: COM 2

Baud range: 19200 - 115200

Address range: 1 - 15

Line conf: N,8,1

Scan Stop

Device Version Application Version Address Baud rate


Add ALL

3 AVVIARE UNA SESSIONE DI LAVORO

Per avviare una sessione di lavoro a cui connettere un drive è innanzitutto necessario collegare il convertitore seriale al PC e verificare la porta COM che gli viene associata. Questa porta deve essere poi dichiarata all'Explorer, che dovrà utilizzare la periferica come mezzo di comunicazione.

HOW TO START A WORK SESSION

First of all is necessary to connect the serial converter to the PC and check which is its associated COM port. Then the COM port must be indicated to the Explorer, that use it to communicate with the drive.



L'operazione di avvio di una sessione di lavoro può essere eseguita in 3 modi:

1. Aprire un nuovo progetto coerente;
2. Eseguire una scansione della linea seriale;
3. Aprire un progetto salvato in precedenza (file .TCN).

Is possible to start a work session in 3 ways:

1. Open a new consistent project;
2. Scan of the serial line;
3. Open an already existing project (.TCN file).

3.1 APRIRE UN NUOVO PROGETTO

Un nuovo progetto può essere aperto per una consultazione offline o per connettersi con un drive; in quest'ultimo caso il progetto deve essere coerente con la configurazione presente nel drive onde evitare errori di visualizzazione dei parametri. Ciò significa che il progetto deve essere allineato al firmware e all'applicativo plc presente nel drive.


Esempio: ci si deve collegare ad un OPDEplus programmato per motore brushless e con applicativo standard. Il progetto da aprire è:

OPEN A NEW PROJECT


A new project can be opened as an offline consultation or to connect it with a drive; in the latter case the project must be consistent with the drive's configuration, otherwise could be parameters visualization errors. The consistency means that the project must be referred to the same firmware and plc application loaded into the drive.

Example: is required a connection with an OPDEplus configured for a brushless motor with standard application. The consistent project is:




Cliccare con il tasto destro sull'icona  per aggiungere l'applicativo plc al progetto:

Click the right button on the  icon to load the plc application into the project:




Dopo aver aperto un nuovo progetto è necessario dichiarare la porta COM associata al convertitore seriale, la velocità di comunicazione e il nodo impostati nel drive. Entrare nella Home Page del progetto (in questo caso "OPDEp_PMSM_1"), dove sono elencate le informazioni generali del drive, e cliccare su "Configure" per modificare le impostazioni di comunicazione:

After that is necessary to set the COM port associated to the serial converter, the communication speed and the node of the drive. Enter in the project Home Page (in this case "OPDEp_PMSM_1"), that show all main drive's info, and click on "Configure" button to modify the communication settings:




Successivamente premere  per stabilire la connessione.

Then click on  icon to establish the connection.

In caso di incoerenza tra progetto e drive, l'Explorer lo notifica con un messaggio pop-up:

If there isn't consistency between project and drive, the Explorer notify it by a pop-up message:



3.2 SCANSIONE DELLA LINEA SERIALE

SCAN OF THE SERIAL LINE

Il metodo più semplice e veloce di connettersi ad un drive è quello di scansionare la linea seriale ed aggiungere al progetto il dispositivo/i di interesse.


Per eseguire questa operazione è sufficiente avviare l'Explorer, impostare la porta COM associata al convertitore seriale e cliccare su "SCAN" all'interno dell'area dedicata.


Per aggiungere i drive al progetto cliccare sui singoli "add" oppure su "add ALL" per aggiungerli tutti.

Successivamente premere  per stabilire la connessione.

The easiest way to connect a drive with the Explorer is to execute a scan of the serial line and add it to the project.

Open the Explorer, set the COM port associated to the serial converter and click on "SCAN" button in the Serial Line RS485 scan area. To add the drive/s to the project click on "add" or "add ALL".

Then click on  icon to enestablish the connection.




3.3 APRIRE UN PROGETTO ESISTENTE (FILE .TCN)

Aprire un progetto salvato in precedenza significa aprire un file di back-up creato in una precedente sessione di lavoro. Per salvare un progetto cliccare su “File\Save as”, indicare la posizione in cui salvare il file ed assegnare un nome. L’Explorer salverà il progetto nel formato .TCN affinché venga riconosciuto in una successiva riapertura.


OPEN AN ALREADY EXISTING PROJECT (.TCN FILE)


Open an already existing project means open a back-up file created in a previous work session. To save a project click on “File\Save as”, select a position in the PC and give a name to the project. The Explorer will save the project with .TCN extension so that it will be recognized at the next opening.



Per riaprire un progetto è sufficiente eseguire un doppio click sul file .TCN e l’Explorer si avvierà automaticamente.

To open a project make a double click on the .TCN file and the Explorer will execute automatically.

Se invece l’Explorer è già in esecuzione, cliccare sull’icona  per selezionare il file da aprire.

Otherwise, if the Explorer is already opened, click on icon  to select the project file.

Successivamente premere  per stabilire la connessione.

Then click on  icon to establish the connection.

4 LAVORARE SUL PROGETTO


Il progetto è composto da cartelle e tools, organizzati nella finestra TREE, che permettono di eseguire varie operazioni sul drive connesso.

Le cartelle sono suddivise per macro argomenti e ne contengono i parametri caratteristici; i parametri sono visualizzati in lista e, in alcuni casi, anche in formato grafico.

WORK ON THE PROJECT

The project consists in folders and tools, organized in the TREE window, that makes various operations on the connected drive.


Folders are divided by macro topics and each one contains the related parameters; parameters are displayed as a list and, in some case, also in a graphic way.



Cliccando sul nome del progetto si accede ad una pagina riassuntiva di quelle che sono le informazioni generali del drive a cui si è connessi.

Queste informazioni sono: tipologia di drive, setting della comunicazione con il drive, numero seriale, configurazione degli slot hardware e versione software installata.

Clicking on the project name is possible to see a summary page of the general informations about the connected drive. These informations are: drive type, communication settings, serial number, hardware slots configurations and versioning of the installed software.



Drive type

Communication settings

Serial number

Hardware slot configuration

Versioning of the software

4.1 I PARAMETRI


I parametri sono valori di controllo che permettono la configurazione del drive e si distinguono per tipologia:

- Parametri P= sono valori visualizzati numericamente all'interno di un intervallo preimpostato (per la maggior parte in rappresentazione percentuale);
- Connessioni C= sono valori visualizzati come numero intero o come selezione da menu a tendina;
- Funzioni logiche d'ingresso I= sono comandi che provengono dagli ingressi logici hardware, dalla linea seriale e dal fieldbus e il loro significato dipende dall'applicativo plc installato nel drive;
- Valori interni D= sono grandezze in sola lettura che restituiscono delle informazioni utili a comprendere le condizioni di lavoro del drive;
- Funzioni logiche d'uscita O= sono funzioni logiche che mostrano lo stato del drive.

Ogni parametro è definito tramite:

- Nome= nome mnemonico usato per identificare il parametro;
- Valore= valore attuale del parametro;
- Um= unità di misura;
- Default= valore di default del parametro;
- Min= valore minimo impostabile;
- Max= valore massimo impostabile;
- Descrizione= spiegazione del significato del parametro.

Oltre a questo, i parametri si distinguono tramite il loro colore:

- **GRIGIO:** parametri in sola lettura che non possono essere modificati;
- **NERO:** parametri che possono essere modificati liberamente;
- **BLU:** parametri riservati che possono essere modificati dopo aver attivato l'apposita chiave P60=95, corrispondente anche all'icona , mentre il drive non sta lavorando;
- **VIOLA:** parametri riservati BDF Digital che possono essere modificati dopo aver attivato l'apposita chiave P99 mentre il drive non sta lavorando.

4.1.1 MODIFICA DEI PARAMETRI

La modifica dei parametri può essere eseguita, previa eventuale apertura della chiave di accesso, compilando la relativa casella "Valore" con il valore numerico o la selezione desiderata. Dopo aver inserito il valore a monitor, è necessario scriverlo all'interno del drive tramite l'apposito comando "Write". Dopo l'avvenuta scrittura il valore deve acquisire lo stesso colore del parametro (nero, blu, viola) e non rimanere in rosso.

Oltre alla scrittura sono presenti i comandi di lettura singola o simultanea. Di seguito sono indicati tutti i comandi presenti.

THE PARAMETERS


The parameters are control values that allow the drive configuration and are divided by typology:

- Parameters P= are values displayed as a number within a set range (mostly displayed as percentage);
- Connections C= are values displayed as a whole number or as a drop-down menu;
- Input logic function I= are commands that come from configured terminal board logic input, from serial line and from fieldbus and their meaning depends by the plc application loaded into the drive;
- Internal Value D= are read only variables that gives information about working drive condition;
- Output logic function O= are logic function that displayed drive status.

Each parameter is defined by:

- Name= mnemonic name used to identify the parameter;
- Value= actual parameter value;
- Um= unit of measurement;
- Default= parameter default value;
- Min= minimum value settable;
- Max= maximum value settable;
- Description= brief description of the parameter.


Apart from this, parameters stand out by color:

- **GREY:** read only parameters that cannot be modified;
- **BLACK:** parameters that can be modified freely;
- **BLUE:** reserved parameters that can be modified after having unlocked the key P60=95, corresponding to  icon, while drive isn't working;
- **PURPLE:** reserved BDF Digital parameters that can be modified after having unlocked the key P99, while drive isn't working.

MODIFICATION OF PARAMETERS

To modify the parameter's value open the key, if required, and then insert the number or select the choice in the "Value" box. Now the value is write in the Explorer, so give the "Write" command to write it in the drive. The value has to obtain same color of the parameters (black, blue, purple) and not stay red.

Is also available the commands to read parameters as shown below.



Lock: allow to lock the parameters and/or Variables area of the actual folder

Refresh page: allow to read all the parameters contents in the actual folder

Auto-Refresh page: if active, allow to read cyclically all the parameters contents in the actual folder


Select all parameters: selects all the parameters contents in the actual folder


Read parameter: read the actual value of the selected parameter


Write parameter: write the value insert in the actual parameter

4.1.2 RICERCA DI UN PARAMETRO

PARAMETER SEARCH


È possibile cercare uno specifico parametro tramite la funzione di ricerca 


To search a specific parameter click on  icon and insert the reference



4.1.3 SALVATAGGIO DEI PARAMETRI

PARAMETERS SAVING

A seguito della modifica dei parametri è necessario eseguire un salvataggio nella memoria permanente perché, in caso contrario, allo spegnimento del drive tutti i nuovi valori verrebbero persi. Per salvare le modifiche cliccare sull'icona  oppure impostare il parametro C63=1.

After the modification of parameters is necessary to save it in the permanent memory otherwise, when the drive is switched off, all new values will lose. To save click on  icon or set the parameter C63=1.


Durante il salvataggio viene visualizzata la scritta "busy" sul display del drive come conferma dell'operazione.

During the saving process the drive's display show "busy" as confirm of the operation.


4.1.4 CONFRONTO TRA PARAMETRI

L'Explorer permette di eseguire un confronto tra i parametri presenti in un drive a cui si è connessi e un file di back-up (ricetta di parametri) in due differenti modi.

1. Dal menu a tendina "Parameters" si seleziona "Compare parameters" e si ottiene la produzione di un file .txt dove vengono riassunti tutti i parametri del drive e della ricetta aventi valore diverso. Questa modalità è "statica" perché non ha un fine di sola consultazione.



2. Dal menu a tendina "Service" si seleziona "File comparison" e dopo aver selezionato la ricetta con cui eseguire il confronto, si apre una finestra che permette di vedere in tempo reale i parametri con valore diverso. Inoltre, se le eventuali chiavi di modifica sono aperte, è anche possibile allineare i valori presenti nel drive con quelli del file di back-up mediante un apposito comando. Questa funzione permette anche il confronto tra due file offline (nessun drive connesso).




PARAMETERS COMPARE

The Explorer allow to execute a compare between a drive parametrization and a back-up file (parameters recipe) in two different way:

1. By drop down menu "Parameters" select "Compare parameters" to have a .txt file that contains all different parameters between the drive and the recipe. This is a "static" way to compare parameters because it allows only read operation.


2. By drop down menu "Service" select "File comparison", then select the reference recipe to open the comparison pop-up window. Here is possible to see in real time the different value of the parameters and, if the keys is enabled, write the recipe value by a specific command. This feature allow also an offline files comparison (no drive connected).



4.2 APPLICATIVO PLC

All'interno del progetto c'è una sezione dedicata all'applicativo PLC in utilizzo dal drive; le sottocartelle che la compongono sono legate e personalizzate a seconda del tipo di applicativo presente.


L'Explorer mette a disposizione un catalogo di applicativi sviluppati da BDF Digital a cui l'utilizzatore può accedere.


Per consultare il catalogo degli applicativi, aprire un nuovo progetto, nella finestra TREE cliccare sull'icona  PLC con il tasto destro del mouse e selezionare "add".

PLC APPLICATION


Inside the project there is a dedicated area for the PLC application; the folders below this area contains custom parameters consistent for the PLC application loaded.

The Explorer provides a PLC applications catalog developed by BDF Digital and available to all customers.



To access to the catalog, open a new project, click on  PLC icon of the TREE window with the right mouse button and select "add".




Dopo averlo selezionato l'applicativo è stato caricato nel progetto ed è consultabile in offline.

Per caricarlo all'interno del drive, selezionare il nome dell'applicativo stesso, cliccare sull'icona  (PLC download) e confermare l'avviso successivo.



ATTENZIONE: dopo aver cambiato l'applicativo presente all'interno del drive è necessario caricare i parametri ai valori

di default. Aprire la chiave  (P60)=95 e impostare C61=1; salvare poi la modifica cliccando sull'icona  o scrivendo C63=1.

After the application selection, it is loaded into the project and it is consultable offline.

To load it into the drive, select the PLC application name, click on  icon (PLC download) and confirm the next notify.


ATTENTION: after an application change inside the drive is necessary to load the default value of the parameters. Open


the key  (P60)=95 and set C61=1; finally save in EEPROM clicking on  icon or writing C63=1.

4.2.1 SEZIONE DEGLI ALLARMI

La sezione degli allarmi, contenuta all'interno dell'applicativo PLC, da indicazioni utili al debug dei malfunzionamenti che si possono presentare durante l'utilizzo del drive.

Gli allarmi attivi sono visualizzati e descritti in primo piano; inoltre è presente uno storico, in cui vengono memorizzati gli ultimi 8 allarmi avvenuti durante lo stato di RUN del drive e a cui sono associati dei rilievi dell'oscilloscopio Real Time Graph (RTG).

In caso di necessità, gli allarmi si possono disabilitare spuntando il flag a lato di ciascun allarme previa apertura della chiave  (P60)= 95.


Per resettare gli allarmi attivi è necessario cliccare l'icona di reset  oppure scrivere il parametro C30=1.


Oltre alle informazioni sugli allarmi, in questa sezione sono visualizzate le informazioni riguardanti le ore di lavoro complessive del drive, un contatore degli allarmi A3 (Power Fault) e la temperatura media del radiatore a cui il drive ha lavorato.

ALARMS AREA


The alarms area, located inside the PLC application, gives useful information for debugging the faults that may have happened during the drive's lifetime.

The active alarms are showed and described in the area. Furthermore there is an alarm history that shows the last 8 alarms happened during drive's running state; each alarm of the history also have a trace made by the oscilloscope Real Time Graph (RTG).

If necessary is possible to deactivate the alarms by a click on the flag "disable" after the opening of the key  (P60)= 95.

To reset the alarm actives is necessary to click on  icon or write parameter C30=1.

In the alarm area are also present the counters about the total drive working time, the alarms A3 (Power Fault) happened and the average temperature of the radiator during drive working.



Disable	State	Name	Description
<input type="checkbox"/>		A00.0	V/f alarm
<input type="checkbox"/>		A01.0	EEPROM alarm
<input type="checkbox"/>		A02.0	Motor not fluxed
<input type="checkbox"/>		A03.0	Power fault
<input type="checkbox"/>		A04.0	Application Alarm
<input type="checkbox"/>		A05.4	Thermal alarm Motor thermal probe not connected
<input type="checkbox"/>		A06.0	Motor I ² I thermal alarm
<input type="checkbox"/>		A07.0	Auto-tuning test unfinished
<input type="checkbox"/>		A08.0	External alarm Missing enable logic input from the field (06)
<input type="checkbox"/>		A09.0	Speed sensor Hardware board and firmware are incompatible
<input type="checkbox"/>		A10.0	Minimum power circuit voltage DC Bus under minimum threshold admitted (DC_MIN, P106)
<input type="checkbox"/>		A11.0	Power circuit overvoltage
<input type="checkbox"/>		A12.0	Internal alarm
<input type="checkbox"/>		A13.0	Power Card issue
<input type="checkbox"/>		A14.0	Connection U,V,W error alarm
<input type="checkbox"/>		A15.0	Parameter setting error alarm


Hours	Name	Description	Update
0	A14.0 Connection U,V,W error alarm	Motor phase inverted	Load trace
0	A10.0 Minimum power circuit voltage	DC Bus under minimum threshold admitted (DC_MIN, P106)	Load trace
0	A07.0 Auto-tuning test unfinished	Run command switched off too early	Load trace
0	A07.0 Auto-tuning test unfinished	Run command switched off too early	Load trace
0	A07.0 Auto-tuning test unfinished	Run command switched off too early	Load trace
0	A07.0 Auto-tuning test unfinished	Run command switched off too early	Load trace
0	A02.0 Motor not fluxed		
0	A03.0 Power fault		Load trace

Summary panel:
Alarm: Alarm
Total time: 0.0
A03 counter: 0
Trad_avg: 0.00

4.2.2 SEZIONE INPUT/OUTPUT

Nella sezione I/O sono visualizzati tutti gli ingressi/uscite logiche gestiti dall'applicazione PLC con indicazione del loro stato (led giallo).

Nell'area "Logic Configuration" è possibile associare gli I/O gestiti dal software agli ingressi/uscite digitali e analogici fisici presenti nell'hardware del drive (P.I. - P.O. - A.O.). Aprendo


la chiave  (P60)= 95 è possibile modificare i significati associati agli I/O fisici presenti nel drive tramite gli appositi menu a tendina.

Per gli I/O fisici P.I. e P.O. c'è anche la possibilità di negare il significato logico, cliccando nell'apposita casella di spunta; così facendo gli I/O assumeranno uno stato logico alto di default.


INPUT/OUTPUT AREA

In the I/O area are shown all logic inputs/outputs managed by PLC application with the related status (yellow led).

In the "Logic Configuration" area is possible to associate the software managed I/O to the physical I/O present on the drive's hardware (P.I. - P.O. - A.O.).

Opening the key  (P60)= 95 is possible to change the meanings associated to the physical I/O present in the drive by the related drop down menu.

For P.I. and P.O. physical I/O there also is the possibility to negate the logic meaning with the related flag; in this way the I/O will take an high logic status as default.



Input Output Configuration

Input Output Logic configuration

Logic Inputs Configuration

Point	Configuration	Negate
P.I.1	I08 Reset alarms	<input type="checkbox"/>
P.I.2	I02 External enable	<input type="checkbox"/>
P.I.3	I03 Enable AI1	<input type="checkbox"/>
P.I.4	I00 Run command	<input type="checkbox"/>
P.I.5	I04 Enable AI2	<input type="checkbox"/>
P.I.6	I12 Invert speed referen	<input type="checkbox"/>
P.I.7	I05 Enable speed jog	<input type="checkbox"/>
P.I.8	I22 Enable linear ramps	<input type="checkbox"/>

Logic Outputs Configuration

Point	Configuration	Negate
P.O.1	O03 Drive running	<input type="checkbox"/>
P.O.2	O00 Drive ready	<input type="checkbox"/>
P.O.3	O06 End of ramp	<input checked="" type="checkbox"/>
P.O.4	O19 Regulation card supplied and DSP not in reset state	<input checked="" type="checkbox"/>

Analog Outputs Configuration


Point	Configuration
A.O.1	o11 Current module
A.O.2	o04 Rotation speed filtered

4.2.3 GRAPHIC DISPLAY

Il Graphic Display è uno strumento che permette di visualizzare due grandezze interne (Dxx) in real time e in formato grafico. Le grandezze sono selezionabili tramite i menu a tendina e le scale possono essere personalizzate.

GRAPHIC DISPLAY

Graphic Display is a tool that show two internal sizes (Dxx) in real time and in a graph form. The internal sizes can be selected by the drop down menu and are displayed in a range that can be set by the user.




4.3 SEZIONE RECIPES

Una recipe è una selezione di parametri che può essere personalizzata dall'utilizzatore.


La lista delle recipe presenti è visualizzata nella finestra "TREE".

4.3.1 CREARE UNA NUOVA RECIPE

Per creare una nuova recipe cliccare con il tasto destro sull'icona "Recipes"  Recipes e selezionare "Add recipe" oppure, in alternativa, cliccare sul menu a tendina "Recipes" e selezionare "Add recipe".


Dopo averla creata, i parametri necessari possono essere inseriti tramite drag&drop. Se vengono selezionati parametri multipli, vengono aggiunti tutti assieme alla recipe.

4.3.2 IMPORTARE UNA RECIPE

Le singole recipe possono essere importate dal menu a tendina "Recipes" o cliccando il tasto destro sull'icona "Recipes"  Recipes.

Il file importato deve avere estensione .RCP e contenere la lista dei parametri con i relativi valori.

4.3.3 ESPORTARE UNA RECIPE

Allo stesso modo dell'importazione, è anche possibile esportare una recipe attraverso il menu a tendina "Recipes" o cliccando il tasto destro sull'icona  Recipes.

4.3.4 PARAMETRI PERSONALIZZATI


L'Explorer può essere usato per creare e modificare i parametri, che possono essere impostati dall'utilizzatore. Nel menu a tendina "Recipes" selezionare "Add custom parameters" e inserire i dati relativi al parametro da visualizzare.

RECIPES AREA

A recipe is a selection of parameters that are personalised by the user.


The list of recipes that are present is shown in the "TREE" window.

HOW TO CREATE A NEW RECIPE

To create a new recipe just click with the right-hand button on the "Recipes" icon  Recipes and select "Add recipe" or, alternatively, click on the "Recipes" key in the drop down menu and select "Add recipe".


Once created, the required parameters can be selected with the mouse and dragged into the folder of the new recipe using drag&drop. If multiple parameters were selected, they will be added contemporaneously when they are inserted in the recipe.

HOW TO IMPORT A RECIPE

Single recipes can be imported from the "Recipes" menu, or by clicking the right-hand mouse button on the "Recipes" option in the "TREE" menu .


The imported files must have an "RCP" extension and contain the list of recipe parameters with the relative associated values.

HOW TO EXPORT A RECIPE

In the same way as importing, the created recipes can be exported using the "Recipes" menu or by clicking the right-hand mouse button on the "Recipes" option of the "TREE" window .

CUSTOMIZED PARAMETERS

The Explorer can be used to create and modify parameters that have been purposely created by the user. To do this, select the "Add custom parameters" from the "Recipes" drop down menu and insert the data in the relative window.




Dialog box titled "Edit Custom Parameter" with the following fields:

- Name:
- Description:
- Address:
- Protocol: (dropdown menu)
- Type: (dropdown menu)
- Scale:
- Offset:
- Format:
- Read only:

Buttons: OK, Cancel

4.4 SALVARE IL PROGETTO

Salvare un progetto significa creare un back-up della configurazione di parametri realizzata all'interno di un drive. Per accertarsi di salvare tutti i parametri impostati, è innanzitutto necessario eseguire un comando di "Read All"


clickando sull'icona . In questo modo vengono letti i valori di tutti i parametri del drive.

Per salvare il progetto cliccare sul menu a tendina "File\Save as", assegnare un nome al progetto e indicare la posizione in cui salvarlo all'interno del PC. Verrà creato un file in formato .TCN.


4.5 CARICARE UN PROGETTO IN UN DRIVE NUOVO

Per caricare un progetto precedentemente salvato all'interno di un nuovo drive, aprire il file .TCN con un doppio click o tramite l'Explorer con il comando "File\Open".

Connettere il drive al progetto tramite il convertitore seriale USB-RS485.

Aprire le chiavi di modifica dei parametri  (P60)= 95 (parametri **BLU**) e P99=82 (parametri **VIOLA**).

Cliccare sull'icona "Write All"  per scrivere tutti i parametri.


Salvare in memoria permanente la scrittura dei parametri clickando sull'icona "Save in EEPROM" ; durante il salvataggio verrà visualizzata la scritta "busy" sul display del drive.

4.6 LAVORARE SU PIÙ DRIVE CONTEMPORANEAMENTE

Se la linea seriale prevede la connessione contemporanea di più drive tramite un collegamento multi-drop, è possibile gestire tutti i drive assieme all'interno della stessa area di lavoro. Di fatto all'interno dell'Explorer verrà impilato un progetto per ogni drive connesso.

Affinché questo sia possibile, ciascun drive deve avere un nodo Modbus identificativo e univoco (parametro P92).

Di seguito c'è un esempio di connessione seriale multi-drop:



SAVE THE PROJECT

Save a project means save a back-up file of a parameters configuration made previously in a drive. To be sure to save all parameters values, is necessary to execute the command

"Read All" clicking on  icon.


To save the project click on the drop down menu "File\Save as", give a name at the project and set the position in which save it into the PC.


With this procedure will be save a file with .TCN format.

LOAD A PROJECT INTO A NEW DRIVE

To load a previously saved project into a new drive, open the .TCN file by a double click on it or by the Explorer command "File\Open".

Connect the drive to the project by the USB-RS485 serial converter.

Open the keys to modify the parameters  (P60)= 95 (parameters **BLUE**) and P99=82 (parameters **PURPLE**).

Click on "Write All"  icon to write all parameters. Save the parameters values in the permanent memory by a

click on the "Save in EEPROM"  icon; during the saving a "busy" response is shown on the drive's display.

HOW TO WORK WITH MORE THAN ONE DRIVE AT THE SAME TIME

When the serial line connection consists in a multi-drop drive connection, is possible to manage all connected drives with the same working area. In the Explorer will be stacked a project for each connected drive.

This is granted only if each drive has an identifier and unique Modbus address (parameter P92).

Follow is shown an example of multi-drop drive connection:

Per aggiungere i drive connessi alla linea seriale all'interno dell'area di lavoro dell'Explorer, eseguire una scansione della linea seriale, come spiegato nel paragrafo 3.2.


Dopodiché aggiungere i drive interessati cliccando su "add" o aggiungerli tutti cliccando su "add All".

A questo punto i progetti di ciascun drive verranno impilati all'interno della finestra "TREE".

To add all drives connected to the serial line into the working area of the Explorer, execute a scan of the serial line, as explain in the paragraph 3.2.


After that add all interested drives clicking on "add" or add all of it clicking on "add All".

Now the project of each drives will be stacked inside the "TREE" window.



Al termine della sessione di lavoro su tutti i progetti, sarà necessario salvare il file di back-up .TCN che li contiene. La procedura è la stessa descritta nel paragrafo 4.4.

Per agevolare la lettura di tutti i parametri contenuti in ciascun progetto è disponibile un unico comando di read all, cliccando

sull'icona "Read all devices" .

At the end of the work session on all projects, will be necessary to save the .TCN back-up file. The procedure is the same explain in the paragraph 4.4.

To an easier reading of all parameters contains in the various projects, is available a single command call "Read all

devices" clicking on .



5 AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE (FIRMWARE + APPLICATIVO PLC)


Come accennato precedentemente, il software installato all'interno dei drive è composto da due parti. Il Firmware, anche detto "Core", si occupa della gestione ad alto livello del controllo motore (controllo brushless, asincrono, ...) mentre l'applicativo PLC gestisce le funzioni di interfaccia tra il Firmware e il mondo esterno al drive. L'aggiornamento del software di un drive tipicamente riguarda entrambe queste componenti.

Prima di iniziare la procedura di aggiornamento del software, assicurarsi di avere a disposizione la versione più recente dell'Explorer (che contiene il catalogo del software).

5.1 AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE

Dopo aver connesso l'Explorer al drive, visualizzare l'attuale versione software nella pagina riassuntiva del drive (click sul nome del progetto).

Aprire la chiave  (P60)= 95 e cliccare sull'icona "Firmware Download"  per aprire il tool di aggiornamento.

Cliccare sul flash  oppure sul link "CLICK HERE" per consultare il catalogo dei firmware e selezionare la versione da scaricare nel drive. Il catalogo si trova all'indirizzo: <C:\OPDexplorerPlus\Catalog\OpenDrive\firmware>.

Cliccare su "Download"  per avviare il caricamento della nuova versione del firmware.

SOFTWARE UPDATE (FIRMWARE + PLC APPLICATION)



As previously noticed, the software installed in the drive is a mix of two parts. The Firmware, also called "Core", that manage the high level motor control (brushless, asynchronous, ...) while the PLC application manage the interfacing function between the Firmware and the external devices.


The software update usually regards the update of both these parts.

Before to start the update procedure, make sure to have the last Explorer version (last software catalog version).



FIRMWARE UPDATE

Connect the Explorer to the drive and check the actual firmware version by the summary page (click on the project name).

Open the key  (P60)= 95 and click on the "Firmware Download"  icon to open the update tool.

Click on the flash  or on the link "CLICK HERE" to see the firmware catalog and select the version to load into the drive. The catalog is available to this address: <C:\OPDexplorerPlus\Catalog\OpenDrive\firmware>.

Then click on "Download"  to start the update process.



5.1.1 CATALOGO DEI FIRMWARE

All'interno della cartella C:\OPDexplorerPlus\Catalog\OpenDrive\firmware sono presenti tutti i firmware all'ultima versione rilasciati da BDF Digital.

I firmware sono i file aventi estensione .ldr e si distinguono per tipologia di prodotto.

In dettaglio ci sono:

- **MiniOPDE_xxx.ldr** = firmware dedicato alla gamma di prodotti Mini OPDE;
- **OPDE_xxx.ldr** = firmware dedicato alla gamma di prodotti OPDE;
- **OPDEp4M0013_xxx.ldr** = firmware dedicato alla gamma di prodotti OPDEplus formato XS;
- **OPDEp4R0014_xxx.ldr** = firmware dedicato alla gamma di prodotti OPDEplus nei formati S-M-L-XL-BF1-BF2-BF3;
- **OPDEp4R0015_xxx.ldr** = firmware dedicato alla gamma di prodotti OPDEplus nei formati CUSTOM.

ATTENZIONE: durante la procedura di aggiornamento, accertarsi di selezionare un firmware compatibile con il prodotto in uso. In caso contrario, il prodotto presenterà delle anomalie di funzionamento piuttosto evidenti.

FIRMWARE CATALOG

Inside the folder C:\OPDexplorerPlus\Catalog\OpenDrive\firmware are located all firmware at the last version released by BDF Digital.



Firmware are file with extension .ldr and they are distinct by product type.

In details there are:



- **MiniOPDE_xxx.ldr** = firmware for products Mini OPDE;
- **OPDE_xxx.ldr** = firmware for products OPDE;
- **OPDEp4M0013_xxx.ldr** = firmware for products OPDEplus with XS size;
- **OPDEp4R0014_xxx.ldr** = firmware for products OPDEplus with S-M-L-XL-BF1-BF2-BF3 size;
- **OPDEp4R0015_xxx.ldr** = firmware for products OPDEplus with CUSTOM size.


ATTENTION: during the upgrade procedure is important to select the correct firmware type (firmware must be compatible with the product), otherwise the product will show important anomalies.


5.2 AGGIORNAMENTO DELL'APPLICATIVO PLC

Se l'applicativo PLC attualmente presente nel progetto non è quello desiderato, cliccare nella finestra TREE sull'icona  con il tasto destro del mouse e selezionare "Remove". Per aggiungere quello desiderato selezionare "add" sull'icona  e accedere al catalogo.

PLC APPLICATION UPGRADE


If the actual PLC application isn't the desired one, click on the  icon of the TREE window with the right button of the mouse and select "Remove". To add the correct one click "add" on the  icon and enter the catalog.





Dopo averlo selezionato, l'applicativo è stato caricato nel progetto. Per caricarlo all'interno del drive, selezionare il nome dell'applicativo stesso, cliccare sull'icona  (PLC download) e confermare l'avviso successivo.

ATTENZIONE: dopo aver cambiato l'applicativo presente all'interno del drive è necessario caricare i parametri ai valori



After the application selection, it is loaded into the project and it is consultable offline.

To load it into the drive, select the PLC application name, click on  icon (PLC download) and confirm the next notify.

ATTENTION: after an application change inside the drive is necessary to load the default value of the parameters. Open

di default. Aprire la chiave  (P60)= 95 e impostare C61=1; salvare poi la modifica cliccando sull'icona  o scrivendo C63=1.

Ad aggiornamento completato, sarà possibile visualizzare le nuove versioni presenti nella pagina riassuntiva delle informazioni del drive (click sul nome del progetto).

the key  (P60)=95 and set C61=1; finally save in EEPROM clicking on  icon or writing C63=1.

Now is possible to check the new software version in the drive information summary page (click on the project name).

6 REAL-TIME GRAPH


Il Real-Time Graph (RTG) corrisponde ad un oscilloscopio digitale a 4 canali integrato nell'Explorer, che permette di realizzare delle acquisizioni delle grandezze interne chiamate "osc" (grandezze oscilloscopio). Questo strumento è molto utile in caso di debug o di studio del comportamento del drive in determinate circostanze.

Il Real-Time Graph si suddivide in una parte grafica, in cui consultare l'esito dell'acquisizione, e in una parte di setting, in cui si inseriscono i tipici parametri di acquisizione di un oscilloscopio.

REAL-TIME GRAPH

The Real-Time Graph (RTG) corresponds to a digital oscilloscope integrated in the Explorer, that allows to acquire the internal sizes called "osc" (oscilloscope sizes). This tool is very useful for debug activities or for analyze the drive behavior in specific cases.


















The Real-Time Graph is composed by a graphic area, that shows the acquisition, and a setting area, in which are available all typical oscilloscope setting parameters.



Graphic Area

Setting Area

Nella tabella seguente vengono descritti i comandi di gestione dell'acquisizione eseguita e visualizzata nella parte grafica. In the following table are described all management command of the acquisition shows in the graphic area.

Comando / Key	Descrizione / Description
	Attiva due cursori utili a misurare un intervallo di tempo tra due punti del grafico <i>Makes it possible to position two cursors for measuring a time interval</i>
	Mostra i punti corrispondenti ai campioni acquisiti per tracciare il grafico <i>Shows the points that correspond to the samples acquired for generating the graph</i>
	Riscala le tracce acquisite e le posiziona automaticamente in modo che non si sovrappongano <i>The two traces are scaled and repositioned automatically in a manner that does not allow them to overlap</i>
	Imposta le coordinate x e y in modo da espandere le tracce acquisite su tutta l'area del grafico disponibile <i>Sets the x- and y-coordinates to expand the acquired signal over the whole graph area</i>
	Zoom in dell'asse x <i>x-axis zoom in</i>
	Zoom out dell'asse x <i>x-axis zoom out</i>
	Imposta la coordinata x in modo da espandere l'acquisizione su tutto l'intervallo temporale considerato <i>Sets the x-coordinate to expand the acquired signal over the whole considered time interval</i>
	Zoom in dell'asse y <i>y-axis zoom in</i>
	Zoom out dell'asse y <i>y-axis zoom out</i>
	Imposta la coordinata y in modo da espandere l'acquisizione su tutta l'area grafica <i>Sets the y-coordinates to expand the acquired signal over the whole graph area</i>
	Proprietà del grafico <i>Graph properties</i>
	Salva. Il grafico generato può essere salvato in due formati: OSC e OSCX. Il primo (OSC) può essere importato in un file Excel dopo essere stato salvato con estensione xls, mentre il secondo (OSCX) può essere ricaricato all'interno del Real-Time Graph con il comando "Open". <i>Save. The generated graphs can be saved in two formats: OSC or OSCX. The first (OSC) is a format which, after being saved with an xls extension, can be imported to Excel, while the second (OSCX) is a format that can be used to reload the graph saved in Explorer onto the real-time graph window using the "Open" command</i>
	Open
	Print
	Abilita l'acquisizione che termina in relazione al trigger impostato <i>Enables sample acquisition which ends in relation to the trigger</i>
	Scarica le tracce acquisite dal drive <i>Downloads the samples acquired from the drive</i>
	Forza il trigger anche quando non si è verificato, in modo da far iniziare l'acquisizione <i>Forces the trigger, even if it has not been verified, in order to start sample acquisition</i>

Di seguito vengono descritti i parametri di setting dell'acquisizione:


- **Post trigger points %** = percentuale dei campioni che devono essere acquisiti dopo il trigger (100% corrisponde ad una completa acquisizione dopo il trigger, 0% corrisponde al termine dell'acquisizione nel momento di trigger);
- **Trigger level** = livello a cui viene posizionato il trigger, espresso in percentuale rispetto alla grandezza impostata;
- **Sample time** = tempo di acquisizione;
- **Trigger type** = il trigger può essere "standard" e riferito ad una delle grandezze interne elencate, oppure riferito ad una grandezza di debug a cui si deve assegnare il corrispondente indirizzo di memoria;
- **Trigger slope** = attivazione del trigger sulla rampa di salita o di discesa;
- **2-4 channels** = è possibile selezionare se mostrare 2 o 4 canali. Usando 4 canali il numero di campioni registrato dimezza;
- **Channel A-B-C-D** = qui vengono selezionate le grandezze da acquisire.

Di seguito è rappresentata una tipica acquisizione eseguita con il Real-Time Graph:

Following is described the setting parameters of the acquisition:

- **Post trigger points %** = percentage of points to be acquired after the trigger (100% corresponds to acquisition fully after the trigger, 0% corresponds to acquisition termination on the trigger);
- **Trigger level** = level where to position the trigger, expressed as a percentage of the selected size;
- **Sample time** = Sampling time;
- **Trigger type** = the trigger can be "standard" and refer to one of the internal sizes of the drive listed below, or with debug functions and refer to specific memory positions (suitable for developing specific applications);
- **Trigger slope** = trigger active at upward or downward ramp;
- **2-4 channels** = it is possible to select whether to display 2 or 4 channels. Using 4 channels halves the number of samples collected using 2 channels;
- **Channel A-B-C-D** = the sizes to be acquired are selected in these fields.

Following is shown a typical acquisition made by Real-Time Graph:





TDE MACRO EIS

Via dell'Oreficeria, 41
36100 Vicenza - Italy
Tel +39 0444 343555
Fax +39 0444 343509
www.bdfdigital.com